



Nr	Pomieszczenie (nr pokoju)	Pużył. P.netto.
PARTER		
1.1	Wiatrołap (18a)	2,4m ²
1.2	Hol (18)	23,3m ²
1.3	Biuro (19)	16,4m ²
1.4	Korytarz	8,8m ²
1.5	Klatka schodowa	10,3m ²
1.6	WC (14a)	2,9m ²
1.7	WC (14a)	2,9m ²
1.8	Biuro (14)	8,7m ²
1.9	Biuro (15)	22,8m ²
1.10	Biuro (16)	16,0m ²

1.12	Wiatrołap	2,5m ²
1.13	Korytarz	14,5m ²
1.14	Ref.ds. ewidencji, świadczeń (12)	15,2m ²
1.15	Rejestracja osób bezrobot. (11)	16,7m ²
1.16	Wiatrołap	2,5m ²
1.17	Klatka schodowa	7,6m ²
1.18	Archiwum (8)	7,3m ²
1.19	Archiwum (8)	40,2m ²
1.20	Archiwum (8)	48,4m ²
1.21	Korytarz	3,3m ²
1.22	WC (9)	8,9m ²
1.23	Informacja	45,4m ²
1.24	Ref.ds. pośrednictwa pracy (13)	17,2m ²

OZNACZENIA

PRZEWODY CHŁODNICZE (ciecz+gaz)

PRZEWODY SKROPLIN

KLIMATYZATOR

JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA

UWAGA:

SKROPLINY Z KLIMATYZATORÓW ŚCIENNYCH

ODPROWADZIĆ GRAWITACYJNIE POPRZEC PROJ. SKROPLIN

DO ISTN. PIONÓW KANALIZACJI SANITARNEJ

POPURZEC ODPOWIEDNIE ZASYFONOWANIE

W PRZYPADKU BRAKU MOŻLIWOŚCI

ODPŁYWU GRAWITACYJNEGO

KLIMATYZATORY WYPOSAŻYĆ W POMPKI SKROPLIN

OBIEKT:	DATA:
POWIATOWY URZĄD PRACY	05.2021
WODZISŁAW ŚL., UL.MICHAŁSKIEGO 12	
TEMAT:	SKALA:
	1:100
RZUT PARTERU - KLIMATYZACJA	RYS.NR 3
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. K. LACHOWICZ	SLK/0476/POOS/04