



Nr	Pomieszczenie (nr pokoju)	Pużyt. P.netto.
II PIĘTRO		
3.1	Korytarz	12,1m <sup>2</sup>
3.2	WC (46)	7,4m <sup>2</sup>
3.3	Biuro (47)	8,7m <sup>2</sup>
3.4	Biuro (48)	22,9m <sup>2</sup>
3.5	Biuro (49)	23,0m <sup>2</sup>
3.6	Biuro (50)	12,5m <sup>2</sup>
3.7	Biuro (51)	22,2m <sup>2</sup>
3.8	Klatka schodowa	13,5m <sup>2</sup>

3.9	Klatka schodowa 2	13,8m <sup>2</sup>
3.10	Korytarz	14,6m <sup>2</sup>
3.11	Ref.ds. finansowo-księgowych (30)	26,4m <sup>2</sup>
3.12	Ref.ds. finansowo-księgowych	15,5m <sup>2</sup>
3.13	Klatka schodowa	13,7m <sup>2</sup>
3.14	Ref.ds. poradnictwa zawodowego i szkoleń (36)	14,9m <sup>2</sup>
3.15	Ref.ds. poradnictwa zawodowego i szkoleń	34,4m <sup>2</sup>
3.16	Ref.ds. poradnictwa zawodowego i szkoleń (37)	34,5m <sup>2</sup>
3.17	Ref.ds. poradnictwa zawodowego i szkoleń (38)	9,2m <sup>2</sup>
3.18	Pomieszczenie socjalne	9,3m <sup>2</sup>
3.19	Korytarz	8,7m <sup>2</sup>
3.20	Pokój dyrektora	17,2m <sup>2</sup>
3.21	Sekretariat (33)	17,3m <sup>2</sup>
3.22	Ref.ds. pośrednictwa pracy (32)	13,8m <sup>2</sup>

#### OZNACZENIA

--- PRZEWODY CHŁODNICZE (ciecz+gaz)  
--- PRZEWODY SKROPLIN  
JW KLIMATYZATOR JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA

UWAGA:  
SKROPLINY Z KLIMATYZATORÓW ŚCIENNYCH  
ODPROWADZIĆ GRAWITACYJNIE POPRZEC PROJ. SKROPLIN  
DO ISTN. PIONÓW KANALIZACJI SANITARNEJ  
POPURZEC ODPOWIEDNIE ZASYFONOWANIE

W PRZYPADKU BRAKU MOŻLIWOŚCI  
ODPŁYWU GRAWITACYJNEGO  
KLIMATYZATORY WYPOSAŻYĆ W POMPKE SKROPLIN

OBIEKT: POWIATOWY URZĄD PRACY WODZISŁAW ŚL., UL.MICHAŁSKIEGO 12	DATA: 05.2021
TEMAT: RZUT II PIĘTRA - KLIMATYZACJA	SKALA: 1:100
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. K. LACHOWICZ	RYS.NR 5
SLK/0476/POOS/04	