

**Do wszystkich Wykonawców nr post.: OR-3320-1/SS/22**

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr OR-3320-1/SS/22 prowadzonego w trybie podstawowym pn.: „**Roboty remontowe w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Wodzisławiu Śląskim**”.

**Wyjaśnienie i zmiana treści Specyfikacji Warunków Zamówienia**

Działając w imieniu zamawiającego – Powiatowego Urzędu Pracy w Wodzisławiu Śląskim, zgodnie z art. 284 ust. 2 i 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 20019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), udzielam wyjaśnień oraz jednocześnie dokonuję zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, opublikowanej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym pn. „**Roboty remontowe w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Wodzisławiu Śląskim**” przedstawiając treść pytań wraz z udzielonymi przez zamawiającego odpowiedziami i dokonanymi zmianami:

**Pytanie 1:**

**„W układzie klimatyzacji KL1 wg projektu należy zastosować jednostkę zewnętrzną klimatyzacji o mocy chłodniczej nie mniejszej niż 10,55 kW oraz zakresie pracy w trybie chłodzenia od -15°C do +50°C. Czy inwestor dopuszcza zastosowanie jednostki o nominalnej mocy 10,50 kW oraz zakresie pracy w trybie chłodzenia od -15°C do +43°C.”**

**Odpowiedź 1:**

Zamawiający dopuszcza zastosowanie jednostki zewnętrznych klimatyzacji o podanych parametrach, jednocześnie dokonuje zmian dla każdego układu klimatyzacyjnego wymienionego w pkt 3 opisu technicznego „Projektu budowlano-wykonawczego” w branży instalacyjnej – klimatyzacja, w następujący sposób:

- 1) usuwa zapisy określające moc chłodniczą, a dodaje zapis:  
„Moc chłodnicza jednostek zewnętrznych układów klimatyzacyjnych powinna zapewnić prawidłową pracę jednostek wewnętrznych klimatyzatorów i osiągnięcie założonych parametrów powietrza (temperatura, zapotrzebowanie chłodu) w pomieszczeniach biurowych.”;
- 2) zmienia dopuszczalny zakres temperatur pracy jednostek zewnętrznych klimatyzacji, który po zmianie wynosi: od -10°C do nie mniej niż +43°C.

**Pytanie 2:**

**„W układzie klimatyzacji KL2 – KL6 wg projektu należy zastosować jednostki zewnętrzne klimatyzacji o zakresie pracy w trybie chłodzenia od -15°C do +50°C. Czy Inwestor dopuszcza zastosowanie jednostek o zakresie pracy w trybie chłodzenia od -15°C do +43°C?”**

**Odpowiedź 2:**

Zgodnie z treścią *Odpowiedzi 1.*

**Pytanie 3:**

**„Proszę o informację czy w ofercie należy uwzględnić koszt wykonania przeglądów serwisowych urządzeń zgodnie z wytycznymi producenta urządzeń w trakcie trwania gwarancji na roboty?”**

**Odpowiedź 3:**

**Tak**, zamawiający w załączniku nr 3 do działu II SWZ - *Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego* w pkt 13 § 10 „Rękojmia za wady i gwarancja jakości” zapisał:

*„Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia nieodpłatnie usługi serwisowej dla urządzeń klimatyzacyjnych, obejmującej okresowe przeglądy, odkażanie, czyszczenia i konserwację w terminach i w zakresie wymaganym przez producenta urządzenia, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót do upływu gwarancji na wykonane zadanie łącznie z ponoszeniem kosztów za materiały serwisowe; usługa serwisowa winna być prowadzona zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 15 maja 2015 roku, poz. 881 o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych.”*

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić przedstawione wyjaśnienia i dokonane zmiany podczas sporządzania ofert. W pozostałym zakresie Specyfikacja Warunków Zamówienia pozostaje niezmienną.

**DYREKTOR**

**Anna Słotwińska - Plewka**